

Nr sprawy: ZP.I.2.224/13/20

Jarosław, dnia 19.11.2020 r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO**

*DOTYCZY: Odpowiedzi na pytania w prowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „ Zakup agregatu prądotwórczego zabezpieczającego Szpital w energię elektryczną i posadowienie oraz wymiana elementów i podzespołów umożliwiających zasilanie Szpitala”
Nr ZP.I.2.224/13/20*

Szanowni uczestnicy

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu powiadamia zainteresowane strony, że w związku z prowadzonym postępowaniem zostały zadane następujące pytania:

Pytanie nr 1

W punkcie 1.1/f)/b. znajduje się zapis: „budowa linii kablowych nN WLZ w kanalizacji kablowej będących przedłużeniem istniejących WLZ rel. istn. RG – rozdzielnice obiektowe do prop. RG” natomiast ten zakres nie występuje w punkcie 1.3.3 Zakres Robót Budowlanych Instalacyjnych, czy ten zakres jest do wykonania ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2

Czy zakres prac ujęty w punkcie 1.3.3.9 Budowa dodatkowej linii zasilającej nN i przebudowa ZK, ma być ujęty w ofercie ? w opisie tego zakresu znajduje się informacja „O realizacji tego punktu zadecyduje Zamawiający na etapie projektu wstępnego – możliwość przesunięcia do innego etapu”, stąd wątpliwość czy jest przedmiotem postępowania.


Odpowiedź:

Przedmiot postępowania jest już odpowiedzi na pytanie nr 1. Natomiast zadanie to obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz kosztorys inwestorski. Nie obejmuje wykonania.

1. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w związku z czym Zamawiający prosi o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania w języku polskim.
2. Termin, godzina i miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i nastąpi w dniu 25.11.2020 r. o godz. 10.30.

Wskazane powyżej odpowiedzi na pytania oraz wyjaśniania treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część.

Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty z uwzględnieniem treści niniejszego pisma.



Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik