



- proj. instalacja tlenu O
- SZKG—1 strefowy zespół kontrolny
- — punkt poboru tlenu

UWAGA

- proj. instalacja tlenu prowadzić w odl.min.10cm od inst. elektrycznej
- proj. instalacja tlenu prowadzić w odl.min.25cm od mediów gorących

USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIPLAN" RYSZARD PASZKOWSKI 31-102 KRAKÓW UL. TARŁOWSKA 3/2				
REMONT BUDYNKU PAWILONU GRUŹLICY I JEGO ROZBUDOWA 33-312 JAROSZOWIEC UL. KOLEJOWA 1a				
nazwa i adres obiektu budowlanego				
PROJEKT WYKONAWCZY			1:100	2
tytuł rysunku			skala	numer rysunku
mgr.inż Barbara Zasada	sanitarna	UAN upr.95/90	01,2010	podpis
imię nazwisko projektanta	specjalność	numer uprawnień bud.	data	
mgr.inż Krzysztof Zasada	sanitarna		01,2010	podpis
imię nazwisko sprawdzającego	specjalność		data	
inż. TOMASZ POTOCKI	sanitarna	GP.IV-63/359/76	01,2010	podpis
imię nazwisko sprawdzającego	specjalność	numer uprawnień bud.	data	